

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

МКП-СА	Модуль контроля пуска, МКП-СА; подключённый к спринклерному оросителю с управляемым пуском (с креплением к трубопроводу)
ИП	Извещатель тепловой ИП 101-001-A1R исп. АЭ. (Устанавливается на ярусах стеллажей и на основном потолке)
ИП	Сателлитный тепловой извещатель ИП 101-001-A1R "Гефест" исп.СА10,0, подключённый к спринклерному оросителю с управляемым пуском (с креплением к трубопроводу)
	Шлейф автоматики пожаротушения (линия связи с линией питания 24 В), кабель КПСнгЭ(А)-FRHS 2х2х0,75
	Шлейф автоматики пожаротушения (линия связи), кабель КПСЭнг(А)-FRHS 1х2х0,75
	RS-485 "Олимп", кабель КПСЭнг(А)-FRHS 2х2х0,75

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Зорина				Автоматическая установка пожаротушения с управляемым пуском	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	11	
Н.контр.						Структурная схема автоматики спринклерных оросителей с управляемым пуском	ГЕФЕСТ группа компаний		

Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

Формат А0